

## DILIGÊNCIA TÉCNICA – ANÁLISE DE PROPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 90002/2026**

**UASG: 154041**

**Objeto:** Aquisição de material elétrico para atendimento das demandas da DIMAN/SINFRA/UFMA

**Empresa:** Dois Pilares Comércio de Material Ltda

**CNPJ:** 31.152.908/0001-44

**E-mail:** [doispilares.comercial@gmail.com](mailto:doispilares.comercial@gmail.com)

**Telefone:** (91) 98449-5223

### Análise Técnica

Após análise da proposta e dos catálogos apresentados pela empresa **Dois Pilares Comércio de Material Ltda**, referente ao **Lote 2**, verificou-se que alguns itens não atendem às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, especialmente aqueles de maior relevância do lote.

Foram identificadas as seguintes inconformidades:

- **Item 87:**  
O Termo de Referência especifica contatora com corrente nominal de **250A**, porém o equipamento apresentado possui corrente de **150A**, estando em desacordo com o exigido.
- **Item 93:**  
O Termo de Referência especifica contatora com corrente nominal de **80A**, porém o equipamento apresentado possui corrente de **22A**, não atendendo ao requisito técnico.

- **Item** **94:**  
O Termo de Referência especifica contatora com corrente nominal de **95A**, porém o equipamento apresentado possui corrente de **22A**, em desacordo com o especificado.

### **Conclusão Técnica**

Considerando que os itens **87, 93 e 94** são de **maior relevância dentro do lote**, e que os equipamentos ofertados apresentam **correntes nominais significativamente inferiores às exigidas**, conclui-se que:

- Os itens não atendem às especificações técnicas mínimas do Termo de Referência;
- Há comprometimento da funcionalidade e da segurança da aplicação pretendida;
- A divergência não se caracteriza como ajuste sanável, mas como **inadequação técnica do produto ofertado**.

São Luís, 09 de abril de 2026.

**ITALO GUSMÃO FERNANDES**  
**TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO (AREA: ENGENHARIA ELÉTRICA)**  
**SIAPE1360069**