

Ministério da Educação

**UNIVERSIDAD
E
FEDERAL DO
MARANHÃO**



SINFRA • SUPERINTENDÊNCIA DE
INFRAESTRUTURA
DIREN • Diretoria de Engenharia

**Empresa RR COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO LTDA**

CNPJ nº 19.156.088/0001-63

Em análise ao item 13 da proposta apresentada pela empresa RR COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA, verificou-se que o Termo de Referência, em seu item 1.1.1 (Identificação dos Itens), especifica o fornecimento de **aparelho de 60.000 BTUs, tensão de 380V**.

No entanto, o catálogo encaminhado pela empresa apresenta modelos de **56.000 e 58.000 BTUs, tensão de 220V**, o que **não atende às especificações técnicas exigidas** no Termo de Referência.

Dessa forma, **o item 13 da proposta deve ser desconsiderado** por não atender aos requisitos mínimos estabelecidos no edital.

**ITALO GUSMÃO FERNANDES
TAE (AREA: ENGENHARIA ELÉTRICA)
SIAPE1360069**