



ASSUNTO: Análise de Conformidade Técnica – Diligência Item 12

EMPRESA: J. C. M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA

CNPJ: 08.824.171/0043-04 – **IE:** 083.863.98-2

ENDEREÇO: Av. Lagoa Encantada, 220, Galpão B Mod B3 B4 B5 B6 B7 – Bairro Vale Encantado – Vila Velha/ES – CEP 29.113-515

CONTATO: (11) 9 7224-2278 – licitacao.sp@climario.com.br

SITE: <https://www.climario.com.br>

Prezados,

Em atenção à diligência encaminhada referente ao **Item 12**, informamos o que segue:

ITEM 12

Aparelho ofertado:

Marca: **Midea**

Fabricante: **Midea**

Modelo/Versão: **38CCVE60515MM**

O equipamento encontra-se em conformidade com o **item 1.1.1 (Identificação dos itens)** do Termo de Referência, atendendo às especificações técnicas mínimas exigidas.

Contudo, **a diligência solicitou o envio do certificado de conformidade e eficiência energética do INMETRO**, conforme previsto no **item 4.1.1.1.3 do Termo de Referência**.

Após o envio dos documentos complementares por parte da empresa, **constatou-se que foi apresentado apenas o registro do INMETRO**, o que **não possibilita verificar os índices de eficiência energética**, conforme solicitado.

Dessa forma, **permanece pendente o atendimento integral da diligência**, por ausência do certificado completo de conformidade e desempenho energético exigido.

Atenciosamente,

ITALO GUSMÃO FERNANDES
TAE (AREA: ENGENHARIA ELÉTRICA)
SIAPE1360069