

Ministério da Educação

**UNIVERSIDAD
E
FEDERAL DO
MARANHÃO**



**SINFRA • SUPERINTENDÊNCIA DE
INFRAESTRUTURA**
DIREN • Diretoria de Engenharia

Prezados,

Encaminhamos para conhecimento a análise referente ao **ITEM 12**, apresentada pela empresa **LRA ENGENHARIA LTDA**.

O equipamento ofertado — **ELGIN Piso-Teto**, capacidade **56.000 BTU/h** — encontra-se **em desacordo com o item 1.1.1 (Identificação dos itens)** do Termo de Referência, uma vez que **não atende à capacidade mínima exigida para o item licitado**.

Dessa forma, o item **não atende às especificações técnicas mínimas** previstas no Termo de Referência.

Atenciosamente,

**ITALO GUSMÃO FERNANDES
TAE (AREA: ENGENHARIA ELÉTRICA)
SIAPE1360069**