

Ministério da Educação

**UNIVERSIDAD  
E  
FEDERAL DO  
MARANHÃO**



**SINFRA • SUPERINTENDÊNCIA DE  
INFRAESTRUTURA  
DIREN • Diretoria de Engenharia**

**Empresa RR COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR  
CONDICIONADO LTDA**

CNPJ nº 19.156.088/0001-63

**Item 12 – Análise da Proposta**

Em análise ao item 12 da proposta apresentada, informamos que o Termo de Referência, em seu item **1.1.1 (Identificação dos Itens)**, estabelece de forma expressa a necessidade de fornecimento de **aparelho de 60.000 BTUs, tensão 380V**.

O catálogo enviado pela empresa apresenta o modelo **PDFC60C2DACA**, cuja capacidade é de **56.000 BTUs**, com tensão **220V monofásica**, divergindo do que foi estabelecido nas especificações técnicas mínimas.

Dessa forma, esclarecemos que **o item 12 da proposta não atende às exigências do Termo de Referência**, motivo pelo qual **não poderá ser aceito**.

**ITALO GUSMÃO FERNANDES  
TAE (AREA: ENGENHARIA ELÉTRICA)  
SIAPE1360069**