



**ASSUNTO:** Análise de Conformidade Técnica

**EMPRESA:** CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**ENDERECO:** Rua Rubens Francisco Dias, 485 – Cond. Vila Suíça, nº 44 – Bairro Papagaio, Feira de Santana/BA – CEP 44.059-370

**CONTATO:** (75) 99163-9348 – [gideonipereira@hotmail.com](mailto:gideonipereira@hotmail.com)

Prezados,

Após análise dos documentos e catálogos apresentados pela empresa **CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, esta Comissão Permanente de Licitação informa o seguinte:

#### **ITEM 6**

O equipamento apresentado encontra-se **em conformidade** com o disposto no **item 1.1.1 (Identificação dos itens)** do Termo de Referência, **atendendo plenamente às especificações técnicas mínimas exigidas**.

**Modelo apresentado:**

**HQ-INV24000FH**

#### **ITEM 10**

O equipamento apresentado atende ao **item 1.1.1 (Identificação dos itens)** do Termo de Referência, estando **em conformidade com as especificações técnicas mínimas**.

Entretanto, **não foi possível avaliar o registro e a eficiência energética certificada pelo INMETRO**, uma vez que tais informações não constam de forma clara na documentação enviada.

**Modelo apresentado:**

**AUV-36TR4RKCA**

Atenciosamente,

**ITALO GUSMÃO FERNANDES  
TAE (AREA: ENGENHARIA ELÉTRICA)  
SIAPE1360069**